令和8年度　検査結果（上里町浄水場配水系統）

番号	検査項目	浄水基準値（mg/L）	第1				第2				第3			
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月
基1	一般細菌	100個／ml	—	—			—	—			—	—		
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出			不検出	不検出		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—			—	—			—	—		
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—			—	—			—	—		
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—			—	—			—	—		
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—			—	—			—	—		
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—			—	—			—	—		
基8	六価クロム化合物	0.05	—	—			—	—			—	—		
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—			—	—			—	—		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	—			—	—			—	—		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—			—	—			—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—			—	—			—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—			—	—			—	—		
基14	四塩化炭素	0.002	—	—			—	—			—	—		
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—			—	—			—	—		
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—			—	—			—	—		
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—			—	—			—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—			—	—			—	—		
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—			—	—			—	—		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005	—	—			—	—			—	—		
基21	ベンゼン	0.01	—	—			—	—			—	—		
基22	塩素酸	0.6	—	—			—	—			—	—		
基23	クロロ酢酸	0.02	—	—			—	—			—	—		
基24	クロロホルム	0.06	—	—			—	—			—	—		
基25	ジクロロ酢酸	0.03	—	—			—	—			—	—		
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—			—	—			—	—		
基27	臭素酸	0.01	—	—			—	—			—	—		
基28	総トリハロメタン	0.1	—	—			—	—			—	—		
基29	トリクロロ酢酸	0.03	—	—			—	—			—	—		
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—			—	—			—	—		
基31	ブロモホルム	0.09	—	—			—	—			—	—		
基32	ホルムアルデヒド	0.08	—	—			—	—			—	—		
基33	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—			—	—			—	—		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—			—	—			—	—		
基35	鉄及びその化合物	0.3	—	—			—	—			—	—		
基36	銅及びその化合物	1.0	—	—			—	—			—	—		
基37	ナトリウム及びその化合物	200	—	—			—	—			—	—		
基38	マンガン及びその化合物	0.05	—	—			—	—			—	—		
基39	塩化物イオン	200	—	—			—	—			—	—		
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	—	—			—	—			—	—		
基41	蒸発残留物	500	—	—			—	—			—	—		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—			—	—			—	—		
基43	ジェオスミン	0.00001	—	—			—	—			—	—		
基44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—			—	—			—	—		
基45	非イオン界面活性剤	0.02	—	—			—	—			—	—		
基46	フェノール類	0.005	—	—			—	—			—	—		
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	—	—			—	—			—	—		
基48	pH値	5.8～8.6	—	—			—	—			—	—		
基49	味	異常でない	—	—			—	—			—	—		
基50	臭気	異常でない	—	—			—	—			—	—		
基51	色度	5	—	—			—	—			—	—		
基52	濁度	2	—	—			—	—			—	—		
	有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）		—	—			—	—			—	—		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素		—	—			—	—			—	—		
	嫌気性芽胞菌		0	0			0	0			0	0		
	大腸菌群		—	—			—	—			—	—		
	大腸菌（定量）		—	—			—	—			—	—		

″—″は検査未実施を表す。

″＜″は未満を表す。

令和8年度　検査結果（第二浄水場配水系統）

番号	検査項目	浄水基準値（mg/L）	第6				第7			
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月
基1	一般細菌	100個／ml	—	—			—	—		
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—			—	—		
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—			—	—		
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—			—	—		
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—			—	—		
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—			—	—		
基8	六価クロム化合物	0.05	—	—			—	—		
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—			—	—		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	—			—	—		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—			—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—			—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—			—	—		
基14	四塩化炭素	0.002	—	—			—	—		
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—			—	—		
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—			—	—		
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—			—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—			—	—		
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—			—	—		
基20	PFOS及びPFOA	0.00005	—	—			—	—		
基21	ベンゼン	0.01	—	—			—	—		
基22	塩素酸	0.6	—	—			—	—		
基23	クロロ酢酸	0.02	—	—			—	—		
基24	クロロホルム	0.06	—	—			—	—		
基25	ジクロロ酢酸	0.03	—	—			—	—		
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—			—	—		
基27	臭素酸	0.01	—	—			—	—		
基28	総トリハロメタン	0.1	—	—			—	—		
基29	トリクロロ酢酸	0.03	—	—			—	—		
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—			—	—		
基31	ブロモホルム	0.09	—	—			—	—		
基32	ホルムアルデヒド	0.08	—	—			—	—		
基33	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—			—	—		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—			—	—		
基35	鉄及びその化合物	0.3	—	—			—	—		
基36	銅及びその化合物	1.0	—	—			—	—		
基37	ナトリウム及びその化合物	200	—	—			—	—		
基38	マンガン及びその化合物	0.05	—	—			—	—		
基39	塩化物イオン	200	—	—			—	—		
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度	300	—	—			—	—		
基41	蒸発残留物	500	—	—			—	—		
基42	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—			—	—		
基43	ジェオスミン	0.00001	—	—			—	—		
基44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—			—	—		
基45	非イオン界面活性剤	0.02	—	—			—	—		
基46	フェノール類	0.005	—	—			—	—		
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	—	—			—	—		
基48	pH値	5.8～8.6	—	—			—	—		
基49	味	異常でない	—	—			—	—		
基50	臭気	異常でない	—	—			—	—		
基51	色度	5	—	—			—	—		
基52	濁度	2	—	—			—	—		
	有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）		—	—			—	—		
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素		—	—			—	—		
	嫌気性芽胞菌		0	0			0	0		
	大腸菌群		—	—			—	—		
	大腸菌（定量）		—	—			—	—		

″—″は検査未実施を表す。

″＜″は未満を表す。