令和3年度　第1水源検査結果（上里町浄

番号	検査項目	浄水基準値（mg/L）	R元年度				R2年度				R3年度				最大値
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
基1	一般細菌	100個／ml	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	0
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—	—	＜0.0003	—	—	—	＜0.0003	—	—	—	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—	—	＜0.00005	—	—	—	＜0.00005	—	—	—	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.002	＜0.002
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—	—	＜0.004	—	—	—	＜0.004	—	—	—	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—	—	4.8	—	—	—	4.8	—	—	—	4.5	4.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—	—	＜0.08	—	—	—	＜0.08	—	—	—	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.10	—	—	—	＜0.10	—	—	—	＜0.10	＜0.10
基14	四塩化炭素	0.002	—	—	—	＜0.0002	—	—	—	＜0.0002	—	—	—	＜0.0002	＜0.0002
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3	—	—	—	＜0.03	—	—	—	＜0.03	—	—	—	＜0.03	＜0.03
基35	銅及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200	—	—	—	11.1	—	—	—	11.1	—	—	—	11.1	11.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基38	塩化物イオン	200	—	—	—	14.7	—	—	—	13.7	—	—	—	13.8	13.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	—	—	—	167	—	—	—	169	—	—	—	164	164
基40	蒸発残留物	500	—	—	—	253	—	—	—	254	—	—	—	243	243
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005	—	—	—	＜0.0005	—	—	—	＜0.0005	—	—	—	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	—	—	—	＜0.3	—	—	—	＜0.3	—	—	—	＜0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8～8.6	—	—	—	6.8	—	—	—	6.8	—	—	—	6.8	6.8
基48	味	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でない	—	—	—	異常なし	—	—	—	異常なし	—	—	—	異常なし	異常なし
基50	色度	5	—	—	—	＜1	—	—	—	＜1	—	—	—	＜1	＜1
基51	濁度	2	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素		—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌（定量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年度　第2水源検査結果（上里町浄

番号	検査項目	浄水基準値（mg/L）	R元年度				R2年度				R3年度				最大値
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
基1	一般細菌	100個／ml	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	0
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—	—	＜0.0003	—	—	—	＜0.0003	—	—	—	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—	—	＜0.00005	—	—	—	＜0.00005	—	—	—	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.002	＜0.002
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—	—	＜0.004	—	—	—	＜0.004	—	—	—	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—	—	5.4	—	—	—	5.3	—	—	—	5.4	5.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—	—	＜0.08	—	—	—	＜0.08	—	—	—	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.10	—	—	—	＜0.10	—	—	—	＜0.10	＜0.10
基14	四塩化炭素	0.002	—	—	—	＜0.0002	—	—	—	＜0.0002	—	—	—	＜0.0002	＜0.0002
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3	—	—	—	＜0.03	—	—	—	＜0.03	—	—	—	＜0.03	＜0.03
基35	銅及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200	—	—	—	11.7	—	—	—	11.6	—	—	—	11.8	11.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基38	塩化物イオン	200	—	—	—	14.3	—	—	—	14.0	—	—	—	13.9	13.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	—	—	—	185	—	—	—	186	—	—	—	184	184
基40	蒸発残留物	500	—	—	—	281	—	—	—	280	—	—	—	285	285
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005	—	—	—	＜0.0005	—	—	—	＜0.0005	—	—	—	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	—	—	—	＜0.3	—	—	—	＜0.3	—	—	—	＜0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8～8.6	—	—	—	6.9	—	—	—	6.9	—	—	—	6.9	6.9
基48	味	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でない	—	—	—	異常なし	—	—	—	異常なし	—	—	—	異常なし	異常なし
基50	色度	5	—	—	—	＜1	—	—	—	＜1	—	—	—	＜1	＜1
基51	濁度	2	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素		—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌（定量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年度　第3水源検査結果（上里町浄

番号	検査項目	浄水基準値（mg/L）	R元年度				R2年度				R2年度				最大値
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
基1	一般細菌	100個／ml	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	21	21
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—	—	＜0.0003	—	—	—	＜0.0003	—	—	—	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—	—	＜0.00005	—	—	—	＜0.00005	—	—	—	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.002	＜0.002
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—	—	＜0.004	—	—	—	＜0.004	—	—	—	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—	—	3.1	—	—	—	3.1	—	—	—	2.9	2.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—	—	＜0.08	—	—	—	＜0.08	—	—	—	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.10	—	—	—	＜0.10	—	—	—	＜0.10	＜0.10
基14	四塩化炭素	0.002	—	—	—	＜0.0002	—	—	—	＜0.0002	—	—	—	＜0.0002	＜0.0002
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3	—	—	—	＜0.03	—	—	—	＜0.03	—	—	—	＜0.03	＜0.03
基35	銅及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200	—	—	—	11.9	—	—	—	11.9	—	—	—	11.7	11.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基38	塩化物イオン	200	—	—	—	15.3	—	—	—	15.3	—	—	—	14.1	14.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	—	—	—	144	—	—	—	144	—	—	—	138	138
基40	蒸発残留物	500	—	—	—	223	—	—	—	223	—	—	—	212	212
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005	—	—	—	＜0.0005	—	—	—	＜0.0005	—	—	—	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	—	—	—	＜0.3	—	—	—	＜0.3	—	—	—	＜0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8～8.6	—	—	—	7.4	—	—	—	7.4	—	—	—	7.3	7.3
基48	味	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でない	—	—	—	異常なし	—	—	—	異常なし	—	—	—	異常なし	異常なし
基50	色度	5	—	—	—	＜1	—	—	—	＜1	—	—	—	＜1	＜1
基51	濁度	2	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素		—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌（定量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年度　第6水源検査結果（第二浄水

番号	検査項目	浄水基準値（mg/L）	R元年度				R2年度				R3年度				最大値
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
基1	一般細菌	100個／ml	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—	—	＜0.0003	—	—	—	—	—	—	—	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—	—	＜0.00005	—	—	—	—	—	—	—	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	—	—	—	—	＜0.002	＜0.002
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—	—	＜0.004	—	—	—	—	—	—	—	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—	—	＜0.08	—	—	—	—	—	—	—	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12
基14	四塩化炭素	0.002	—	—	—	＜0.0002	—	—	—	—	—	—	—	＜0.0002	＜0.0002
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	—	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	—	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	—	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3	—	—	—	＜0.03	—	—	—	—	—	—	—	＜0.03	＜0.03
基35	銅及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	—	—	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	13.2	13.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	—	—	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基38	塩化物イオン	200	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	11.4	11.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	—	—	—	182	—	—	—	—	—	—	—	184	184
基40	蒸発残留物		—	—	—	267	—	—	—	—	—	—	—	268	268
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	—	—	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	—	—	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	—	—	—	＜0.005	—	—	—	—	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005	—	—	—	＜0.0005	—	—	—	—	—	—	—	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	—	—	—	＜0.3	—	—	—	—	—	—	—	＜0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8～8.6	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2
基48	味	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でない	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	異常なし
基50	色度	5	—	—	—	＜1	—	—	—	—	—	—	—	＜1	＜1
基51	濁度	2	—	—	—	＜0.1	—	—	—	—	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素		—	—	—	＜0.1	—	—	—	—	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
	大腸菌群		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌（定量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年度　第7水源検査結果（第二浄水

番号	検査項目	浄水基準値（mg/L）	R元年度				R2年度				R3年度				最大値
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	1月	3月	5月	8月	11月	2月	
基1	一般細菌	100個／ml	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	0	0
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—	—	＜0.0003	—	—	＜0.0003	—	—	—	—	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—	—	＜0.00005	—	—	＜0.00005	—	—	—	—	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	＜0.005	—	—	—	—	＜0.002	＜0.002
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—	—	＜0.004	—	—	＜0.004	—	—	—	—	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	—	—	—	3.3	—	—	3.2	—	—	—	—	3.3	3.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—	—	＜0.08	—	—	＜0.08	—	—	—	—	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.10	—	—	＜0.10	—	—	—	—	＜0.10	＜0.10
基14	四塩化炭素	0.002	—	—	—	＜0.0002	—	—	＜0.0002	—	—	—	—	＜0.0002	＜0.0002
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	＜0.005	—	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01	—	—	—	＜0.001	—	—	＜0.001	—	—	—	—	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.005	—	—	＜0.005	—	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	＜0.02	—	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3	—	—	—	＜0.03	—	—	＜0.03	—	—	—	—	＜0.03	＜0.03
基35	銅及びその化合物	1.0	—	—	—	＜0.01	—	—	＜0.01	—	—	—	—	＜0.01	＜0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200	—	—	—	12.0	—	—	11.9	—	—	—	—	12.1	12.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05	—	—	—	＜0.005	—	—	＜0.005	—	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基38	塩化物イオン	200	—	—	—	11.9	—	—	11.7	—	—	—	—	11.6	11.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度	300	—	—	—	179	—	—	182	—	—	—	—	178	178
基40	蒸発残留物	500	—	—	—	266	—	—	264	—	—	—	—	257	257
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	—	＜0.02	—	—	＜0.02	—	—	—	—	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	＜0.000001	—	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	—	＜0.000001	—	—	＜0.000001	—	—	—	—	＜0.000001	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	—	—	—	＜0.005	—	—	＜0.005	—	—	—	—	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005	—	—	—	＜0.0005	—	—	＜0.0005	—	—	—	—	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	—	—	—	＜0.3	—	—	＜0.3	—	—	—	—	＜0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8～8.6	—	—	—	7.2	—	—	7.2	—	—	—	—	7.1	7.1
基48	味	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でない	—	—	—	異常なし	—	—	異常なし	—	—	—	—	異常なし	異常なし
基50	色度	5	—	—	—	＜1	—	—	＜1	—	—	—	—	＜1	＜1
基51	濁度	2	—	—	—	＜0.1	—	—	＜0.1	—	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素		—	—	—	＜0.1	—	—	＜0.1	—	—	—	—	＜0.1	＜0.1
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム												—		
	大腸菌群		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌（定量）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌群数（MPN法）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—