

上里町浄水場系 令和7年度放射能測定結果 採水地点:古新田公園

| 試験項目            | 単位    | 令和7年 | 令和7年  | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 |
|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |       |      | 5月12日 |      |      | 8月4日 |      |      |      |      |      |      |      |
|                 |       |      | 採水    |      |      | 採水   |      |      |      |      |      |      |      |
| 放射性ヨウ素(I-131)   | Bq/kg |      | 不検出   |      |      | 不検出  |      |      |      |      |      |      |      |
| 放射性セシウム(Cs-134) | Bq/kg |      | 不検出   |      |      | 不検出  |      |      |      |      |      |      |      |
| 放射性セシウム(Cs-137) | Bq/kg |      | 不検出   |      |      | 不検出  |      |      |      |      |      |      |      |

第二浄水場系 令和7年度放射能測定結果 採水地点:堤調節池運動公園

| 試験項目            | 単位    | 令和7年 | 令和7年  | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 |
|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |       |      | 5月12日 |      |      | 8月4日 |      |      |      |      |      |      |      |
|                 |       |      | 採水    |      |      | 採水   |      |      |      |      |      |      |      |
| 放射性ヨウ素(I-131)   | Bq/kg |      | 不検出   |      |      | 不検出  |      |      |      |      |      |      |      |
| 放射性セシウム(Cs-134) | Bq/kg |      | 不検出   |      |      | 不検出  |      |      |      |      |      |      |      |
| 放射性セシウム(Cs-137) | Bq/kg |      | 不検出   |      |      | 不検出  |      |      |      |      |      |      |      |

検出下限 放射性セシウム(Cs-134)[<1Bq/kg]、放射性セシウム(Cs-137)[<1Bq/kg]

試験方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法

平成23年10月「水道水等の放射能測定マニュアル」

水道水の目標値は、Cs-134とCs-137の合計値で10Bq/kg以下

