

上里町浄水場系 令和4年度放射能測定結果 採水地点:古新田公園

試験項目	単位	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年
			5月20日			8月2日			11月7日			2月6日	
			採水			採水			採水			採水	
放射性セシウム(Cs－134)	Bq/kg		不検出			不検出			不検出			不検出	
放射性セシウム(Cs－137)	Bq/kg		不検出			不検出			不検出			不検出	

第二浄水場系 令和4年度放射能測定結果 採水地点:堤調節池運動公園

試験項目	単位	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年
			5月20日			8月2日			11月7日			2月6日	
			採水			採水			採水			採水	
放射性セシウム(Cs－134)	Bq/kg		不検出			不検出			不検出			不検出	
放射性セシウム(Cs－137)	Bq/kg		不検出			不検出			不検出			不検出	

検出下限 放射性セシウム(Cs－134)〔＜1Bq/kg〕、放射性セシウム(Cs－137)〔＜1Bq/kg〕

試験方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法

平成23年10月「水道水等の放射能測定マニュアル」

水道水の目標値は、Cs－134とCs－137の合計値で10Bq/kg以下