上里町浄水場系　令和8年度検査結果　　採水地点:古新田公園

番号	定期検査項目	基準値(mg/L)	令和8年 4月13日 採水	令和8年 5月11日 採水	令和8年 6月1日 採水	令和8年 7月6日 採水	令和8年 8月3日 採水	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	最大値	基準値の1/5以下	基準値の1/10以下
基1	一般細菌	100個／ml	0	0	0	0	0								0	○	○
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	○	○
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—	—	—	＜0.0003								0	○	○
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—	—	—	＜0.00005								0	○	○
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基8	六価クロム化合物	0.02	—	—	—	—	＜0.002								0	○	○
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—	—	—	＜0.004								0	○	○
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	3.6	3.4	3.4	3.5	3.4								3.6	×	×
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—	—	—	＜0.08								0	○	○
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—	—	—	＜0.1								0	○	○
基14	四塩化炭素	0.002	—	—	—	—	＜0.0002								0	○	○
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—	—	—	＜0.005								0	○	○
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基20	PFOS及びPFOA	0.00005	—	0.000007	—	—	0.000007								0.000007	○	×
基21	ベンゼン	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基22	塩素酸	0.6	—	＜0.06	—	—	＜0.06								＜0.06	○	○
基23	クロロ酢酸	0.02	—	＜0.002	—	—	＜0.002								＜0.002	○	○
基24	クロロホルム	0.06	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基25	ジクロロ酢酸	0.03	—	＜0.002	—	—	＜0.002								＜0.002	○	○
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基27	臭素酸	0.01	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基28	総トリハロメタン	0.1	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基29	トリクロロ酢酸	0.03	—	＜0.002	—	—	＜0.002								＜0.002	○	○
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基31	ブロモホルム	0.09	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基32	ホルムアルデヒド	0.08	—	＜0.008	—	—	＜0.008								＜0.008	○	○
基33	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—	—	—	＜0.01								0	○	○
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—	—	—	＜0.02								0	○	○
基35	鉄及びその化合物	0.3	—	—	—	—	＜0.03								0	○	○
基36	銅及びその化合物	1.0	—	—	—	—	＜0.01								0	○	○
基37	ナトリウム及びその化合物	200	—	—	—	—	10.9								11	○	○
基38	マンガン及びその化合物	0.05	—	—	—	—	＜0.005								0	○	○
基39	塩化物イオン	200	13.3	13.6	13.7	13.9	13.7								13.9	○	○
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	—	150	—	—	149								150	×	×
基41	蒸発残留物	500	—	231	—	—	236								236	×	×
基42	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	—	—	＜0.02								0	○	○
基43	ジェオスミン	0.00001	—	—	—	—	＜0.000001								0	○	○
基44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	—	—	＜0.000001								0	○	○
基45	非イオン界面活性剤	0.02	—	—	—	—	＜0.005								0	○	○
基46	フェノール類	0.005	—	—	—	—	＜0.0005								0	○	○
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3								＜0.3	○	○
基48	pH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0								7.0	×	×
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	○	○
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	○	○
基51	色度	5	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1								＜1	○	○
基52	濁度	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1								＜0.1	○	○

"—"は検査未実施を表す。

"＜"は未満を表す。

第二浄水場系　令和8年度検査結果　　採水地点：堤調節池運動公園

番号	定期検査項目	基準値（mg/L）	令和8年 4月13日 採水	令和8年 5月11日 採水	令和8年 6月1日 採水	令和8年 7月6日 採水	令和8年 8月3日 採水	令和8年	令和8年	令和8年	令和8年	令和9年	令和9年	令和9年	最大値	基準値の1/5以下	基準値の1/10以下
基1	一般細菌	100個／ml	0	0	0	0	0								0	○	○
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	○	○
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	—	—	—	—	＜0.0003								0	○	○
基4	水銀及びその化合物	0.0005	—	—	—	—	＜0.00005								0	○	○
基5	セレン及びその化合物	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基6	鉛及びその化合物	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基8	六価クロム化合物	0.02	—	—	—	—	＜0.002								0	○	○
基9	亜硝酸態窒素	0.04	—	—	—	—	＜0.004								0	○	○
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6								2.6	×	×
基12	フッ素及びその化合物	0.8	—	—	—	—	＜0.08								0	○	○
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	—	—	—	—	＜0.1								0	○	○
基14	四塩化炭素	0.002	—	—	—	—	＜0.0002								0	○	○
基15	1，4－ジオキサン	0.05	—	—	—	—	＜0.005								0	○	○
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基17	ジクロロメタン	0.02	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基18	テトラクロロエチレン	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基19	トリクロロエチレン	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基20	PFOS及びPFOA	0.00005	—	0.000007	—	—	0.000007								0.000007	○	×
基21	ベンゼン	0.01	—	—	—	—	＜0.001								0	○	○
基22	塩素酸	0.6	—	＜0.06	—	—	＜0.06								＜0.06	○	○
基23	クロロ酢酸	0.02	—	＜0.002	—	—	＜0.002								＜0.002	○	○
基24	クロロホルム	0.06	—	0.005	—	—	0.008								0.008	○	×
基25	ジクロロ酢酸	0.03	—	0.003	—	—	0.004								0.004	○	×
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	—	0.003	—	—	0.006								0.006	○	○
基27	臭素酸	0.01	—	＜0.001	—	—	＜0.001								＜0.001	○	○
基28	総トリハロメタン	0.1	—	0.013	—	—	0.022								0.022	×	×
基29	トリクロロ酢酸	0.03	—	0.004	—	—	0.004								0.004	○	×
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	—	0.004	—	—	0.006								0.006	○	×
基31	ブロモホルム	0.09	—	0.001	—	—	0.002								0.002	○	○
基32	ホルムアルデヒド	0.08	—	＜0.008	—	—	＜0.008								＜0.008	○	○
基33	亜鉛及びその化合物	1.0	—	—	—	—	＜0.01								0	○	○
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	—	—	—	—	＜0.02								0	○	○
基35	鉄及びその化合物	0.3	—	—	—	—	＜0.03								0	○	○
基36	銅及びその化合物	1.0	—	—	—	—	＜0.01								0	○	○
基37	ナトリウム及びその化合物	200	—	—	—	—	13.1								13	○	○
基38	マンガン及びその化合物	0.05	—	—	—	—	＜0.005								0	○	○
基39	塩化物イオン	200	12.8	11.5	12.4	13.3	14.8								14.8	○	○
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	—	118	—	—	134								134	×	×
基41	蒸発残留物	500	—	189	—	—	231								231	×	×
基42	陰イオン界面活性剤	0.2	—	—	—	—	＜0.02								0	○	○
基43	ジェオスミン	0.00001	—	—	—	—	＜0.000001								0	○	○
基44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	—	—	—	—	＜0.000001								0	○	○
基45	非イオン界面活性剤	0.02	—	—	—	—	＜0.005								0	○	○
基46	フェノール類	0.005	—	—	—	—	＜0.0005								0	○	○
基47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6								0.6	○	×
基48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3								7.3	×	×
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	○	○
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	○	○
基51	色度	5	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1								＜1	○	○
基52	濁度	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1								＜0.1	○	○

″—″は検査未実施を表す。

″＜″は未満を表す。