## 上里町浄水場系　令和8年度放射能測定結果　　採水地点：古新田公園

| 試験項目 | 単位 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和9年 | 令和9年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5月11日 | | | 8月3日 | | | | | | | |
| | | | 採水 | | | 採水 | | | | | | | |
| 放射性ヨウ素（I－131） | Bq/kg | | | | | | | | | | | | |
| 放射性セシウム（Cs－134） | Bq/kg | | 不検出 | | | 不検出 | | | | | | | |
| 放射性セシウム（Cs－137） | Bq/kg | | 不検出 | | | 不検出 | | | | | | | |

## 第二浄水場系 令和8年度放射能測定結果　　採水地点：堤調節池運動公園

| 試験項目 | 単位 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和9年 | 令和9年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5月11日 | | | 8月3日 | | | | | | | |
| | | | 採水 | | | 採水 | | | | | | | |
| 放射性ヨウ素（I－131） | Bq/kg | | | | | | | | | | | | |
| 放射性セシウム（Cs－134） | Bq/kg | | 不検出 | | | 不検出 | | | | | | | |
| 放射性セシウム（Cs－137） | Bq/kg | | 不検出 | | | 不検出 | | | | | | | |

検出下限　放射性セシウム（Cs－134）[＜1Bq/kg]、放射性セシウム（Cs－137）[＜1Bq/kg]

試験方法　ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法

平成23年10月「水道水等の放射能測定マニュアル」

水道水の目標値は、Cs－134とCs－137の合計値で10Bq/kg以下